


COMUNE DI SAN PIETRO MOSEZZO

Provincia di Novara



SERVIZI TECNICI PER L'INGEGNERIA S.r.l.

SEDE
Corte dei Calderai, 1 - 28100 NOVARA

TELEFONO
0321.612691

E-MAIL
info@setisrl.eu

LAVORO

STUDIO PER L'EFFICIENTAMENTO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AREA INDUSTRIALE DI VIALE DELL'INDUSTRIA

PROGETTISTA

Dott. ing. Ferdinando ZOLESI



OGGETTO

ELENCO PUNTI LUCE STATO DI FATTO

LABORATORIO
di ARCHITETTURA

FABIO BUCAIDA
ROBERTO BRISEDA

SEDE OPERATIVA
Corte dei Calderai, 1 - 28100 NOVARA

E-MAIL
info@farolab.eu

COD.
FaRo_127_16

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Dott. arch.
Fabio BUCAIDA

Dott. arch.
Roberto BRISEDA

STUDIO DI FATTIBILITA'

MODIFICA	DESCRIZIONE	DATA

DATA 28 Dicembre 2017		GRAFICA F.B.		SCALA 1:2000	
INCARICO	CODICE	ANNO	TIPOLOGIA	ELABORATO	REVISIONE
ZF	0414	17	ST	004	D0

ELABORATO

004

SAN PIETRO MOSEZZO - STATO DI CONSISTENZA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ZONA INDUSTRIALE DI VIA DELL'INDUSTRIA - QUADRI ELETTRICI N° 1 DI VIA FERMI E N° 2 DI VIA GALILEI

INDIRIZZO VIA	Q. E.	N° LAMPADA	TIPO	POTENZA	H PALO	TIPO PALO	SBRACCIO	ALIMENTAZIONE	ARMATURA	NOTE
BIANDRATE	2	1	HG	100	8	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
BIANDRATE	2	2	HG	100	8	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
BIANDRATE	2	3	HG	100	8	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
BIANDRATE	2	4	HG	100	8	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
BIANDRATE	2	5	HG	100	8	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
BIANDRATE	2	6	HG	100	8	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
BIANDRATE	2	7	HG	100	8	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
BIANDRATE	2	8	HG	100	8	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
BIANDRATE	2	9	HG	100	8	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
BIANDRATE	2	10	HG	100	8	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
BIANDRATE	2	11	HG	100	8	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ARRUGGINITO
BIANDRATE	2	12	HG	100	8	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
VALLETTA	2	13	HG	100	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
VALLETTA	2	14	HG	100	9	ACC	SI	INT	AP	SOSTEGNO INCLINATO DA SOSTITUIRE
VALLETTA	2	15	HG	100	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
VALLETTA	2	16	HG	100	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
VALLETTA	2	17	HG	100	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
VALLETTA	2	18	HG	100	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
VALLETTA	2	19	HG	100	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
VALLETTA	2	20	HG	100	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
VALLETTA	2	21	HG	100	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
VALLETTA	2	22	HG	100	9	ACC	SI	INT	AP	SOSTEGNO ACCETTABILE
VALLETTA	2	23	HG	100	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
VALLETTA	2	24	HG	100	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
VALLETTA	2	25	HG	100	9	ACC	SI	INT	AP	SOSTEGNO ACCETTABILE
VALLETTA	2	26	HG	100	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
VALLETTA	2	27	HG	100	9	ACC	SI	INT	AP	SOSTEGNO ACCETTABILE
VALLETTA	2	28	HG	100	9	ACC	SI	INT	AP	SOSTEGNO ACCETTABILE
GALVANI	2	29	HG	100	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
GALVANI	2	30	HG	100	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
GALVANI	2	31	HG	100	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
GALVANI	2	32	SAP	100	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
GALVANI	2	33	SAP	100	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
GALVANI	2	34	SAP	100	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
GALVANI	2	35	HG	100	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
GALVANI	2	36	HG	100	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
GALVANI	2	37	HG	100	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
GALVANI	2	38	HG	100	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
VOLTA	2	39	HG	100	9	ACC	SI	INT	AP	SOSTEGNO ACCETTABILE
VOLTA	2	40	HG	100	9	ACC	SI	INT	AP	SOSTEGNO ACCETTABILE
VOLTA	2	41	HG	100	9	ACC	SI	INT	AP	SOSTEGNO ACCETTABILE
VOLTA	2	42	HG	100	9	ACC	SI	INT	AP	SOSTEGNO ACCETTABILE

INDIRIZZO VIA	Q. E.	N° LAMPADA	TIPO	POTENZA	H PALO	TIPO PALO	SBRACCIO	ALIMENTAZIONE	ARMATURA	NOTE
VOLTA	2	43	HG	100	9	ACC	SI	INT	AP	SOSTEGNO ACCETTABILE
VOLTA	2	44	HG	100	9	ACC	SI	INT	AP	SOSTEGNO ACCETTABILE
VOLTA	2	45	HG	100	9	ACC	SI	INT	AP	SOSTEGNO ACCETTABILE
VOLTA	2	46	HG	100	9	ACC	SI	INT	AP	SOSTEGNO ACCETTABILE
MATTEI	2	47	HG	100	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
MATTEI	2	48	BC	30	9	ACC	SI	INT	AP	SOSTEGNO INCLINATO DA SOSTITUIRE
MATTEI	2	49	BC	30	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
MATTEI	2	50	HG	100	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
MATTEI	2	51	HG	100	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
MATTEI	2	52	HG	100	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
MATTEI	2	53	HG	100	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
MATTEI	2	54	HG	100	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
MATTEI	2	55	HG	100	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
MATTEI	2	56	HG	100	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
MATTEI	2	57	HG	100	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
MATTEI	2	58	HG	100	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
MATTEI	2	59	HG	100	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
MATTEI	2	60	HG	100	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
MATTEI	2	61	HG	100	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
MATTEI	2	62	HG	100	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO INCLINATO DA SOSTITUIRE
MATTEI	2	63	HG	100	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO INCLINATO DA SOSTITUIRE
MATTEI	2	64	HG	100	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO INCLINATO DA SOSTITUIRE
MATTEI	2	65	HG	100	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO INCLINATO DA SOSTITUIRE
MATTEI	2	66	HG	100	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO INCLINATO DA SOSTITUIRE
MATTEI	2	67	HG	100	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
GALILEI	2	68	HG	100	10	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
GALILEI	2	69	HG	100	10	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
GALILEI	2	70	LED	49	10	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
GALILEI	2	71	LED	49	10	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
GALILEI	2	72	LED	49	10	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
GALILEI	2	73	LED	49	10	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
GALILEI	2	74	HG	100	10	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
AGNELLI	2	75	HG	100	8	ACC	SI	INT	AP	SOSTEGNO ACCETTABILE
AGNELLI	2	76	HG	100	8	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
AGNELLI	2	77	HG	100	8	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO INCLINATO DA SOSTITUIRE
DELL'INDUSTRIA	1	78	SAP	150	10	ACC	NO	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
DELL'INDUSTRIA	1	79	SAP	150	10	ACC	NO	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
DELL'INDUSTRIA	1	80	SAP	150	10	ACC	NO	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
DELL'INDUSTRIA	1	81	HG	150	10	ACC	SI	INT	AP	SOSTEGNO ARRUGGINITO
DELL'INDUSTRIA	1	82	SAP	150	10	ACC	NO	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
DELL'INDUSTRIA	1	83	HG	150	10	ACC	SI	INT	AP	SOSTEGNO INCLINATO DA SOSTITUIRE
DELL'INDUSTRIA	1	84	SAP	150	10	ACC	NO	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
DELL'INDUSTRIA	1	85	SAP	150	10	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
DELL'INDUSTRIA	1	86	SAP	150	10	ACC	NO	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
DELL'INDUSTRIA	1	87	SAP	150	10	ACC	NO	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
DELL'INDUSTRIA	1	88	SAP	150	10	ACC	NO	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
DELL'INDUSTRIA	1	89	SAP	150	10	ACC	NO	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE

INDIRIZZO VIA	Q. E.	N° LAMPADA	TIPO	POTENZA	H PALO	TIPO PALO	SBRACCIO	ALIMENTAZIONE	ARMATURA	NOTE
DELL'INDUSTRIA	1	90	SAP	150	10	ACC	NO	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
DELL'INDUSTRIA	1	91	ASSENTE	0	10	ACC	NO	INT		SOSTEGNO ACCETTABILE
DELL'INDUSTRIA	1	92	SAP	150	10	ACC	NO	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
DELL'INDUSTRIA	1	93	SAP	150	10	ACC	NO	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
DELL'INDUSTRIA	1	94	SAP	150	10	ACC	NO	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
DELL'INDUSTRIA	1	95	SAP	150	10	ACC	NO	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
DELL'INDUSTRIA	1	96	SAP	150	10	ACC	NO	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
DELL'INDUSTRIA	1	97	SAP	150	10	ACC	NO	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
DELL'INDUSTRIA	1	98	SAP	150	10	ACC	NO	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
DELL'INDUSTRIA	1	99	SAP	150	10	ACC	NO	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
DELL'INDUSTRIA	1	100	SAP	150	10	ACC	NO	INT	CH	SOSTEGNO INCLINATO DA CORREGGERE
DELL'INDUSTRIA	1	101	SAP	150	10	ACC	NO	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
DELL'INDUSTRIA	1	102	SAP	150	10	ACC	NO	INT	CH	SOSTEGNO INCLINATO DA CORREGGERE
DELL'INDUSTRIA	1	103	SAP	150	10	ACC	NO	INT	CH	SOSTEGNO INCLINATO DA CORREGGERE
DELL'INDUSTRIA	1	104	SAP	150	10	ACC	NO	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
DELL'INDUSTRIA	1	105	SAP	150	10	ACC	NO	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
FERMI	1	106	HG	125	9	ACC	SI	INT	AP	SOSTEGNO ACCETTABILE
FERMI	1	107	HG	125	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO INCLINATO DA SOSTITUIRE
FERMI	1	108	HG	125	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
FERMI	1	109	ASSENTE	0		ACC				PALO TAGLIATO ALLA BASE DA SOSTITUIRE
FERMI	1	110	BC	30	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
FERMI	1	111	HG	125	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
FERMI	1	112	HG	125	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
FERMI	1	113	HG	125	9	ACC	SI	INT	AP	SOSTEGNO ACCETTABILE
FERMI	1	114	HG	125	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
FERMI	1	115	HG	125	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
FERMI	1	116	HG	125	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
FERMI	1	117	BC	30	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO INCLINATO DA SOSTITUIRE
FERMI	1	118	HG	125	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
FERMI	1	119	HG	125	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
FERMI	1	120	HG	125	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
FERMI	1	121	HG	125	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
FERMI	1	122	HG	125	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
MARCONI	1	123	HG	125	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO INCLINATO DA SOSTITUIRE
MARCONI	1	124	HG	125	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
MARCONI	1	125	HG	125	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
MARCONI	1	126	HG	125	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
MARCONI	1	127	HG	125	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO DA RUOTARE
MARCONI	1	128	HG	125	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
MARCONI	1	129	HG	125	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
MARCONI	1	130	HG	125	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
MARCONI	1	131	HG	125	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO INCLINATO DA SOSTITUIRE
PASTEUR	1	132	ASSENTE	0	10	ACC	SI	INT		SOSTEGNO ACCETTABILE
PASTEUR	1	133	ASSENTE	0	10	ACC	SI	INT		SOSTEGNO INCLINATO DA SOSTITUIRE
PASTEUR	1	134	ASSENTE	0	10	ACC	SI	INT		SOSTEGNO ACCETTABILE
PASTEUR	1	135	HG	100	10	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
CURIE	1	136	HG	100	8	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE

INDIRIZZO VIA	Q. E.	N° LAMPADA	TIPO	POTENZA	H PALO	TIPO PALO	SBRACCIO	ALIMENTAZIONE	ARMATURA	NOTE
CURIE	1	137	HG	100	8	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
CURIE	1	138	HG	100	8	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
CURIE	1	139	HG	100	8	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO INCLINATO DA SOSTITUIRE
CURIE	1	140	HG	100	8	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO DA RUOTARE
MARELLI	1	141	HG	125	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
MARELLI	1	142	HG	125	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
MARELLI	1	143	HG	125	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
MARELLI	1	144	HG	125	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
MARELLI	1	145	HG	125	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
PASTEUR	1	146	ASSENTE	0	9	ACC	SI	INT		SOSTEGNO ACCETTABILE
potenza totale W				15566						
STATO DI CONSISTENZA										
NUMERO TOTALE PALI IN ACCIAIO		146								
DI CUI H 8			20							
DI CUI H 9			86							
DI CUI H 10			39							
PALI TAGLIATI			1							
NUMERO TOTALE SBRACCI		120								
NUMERO TOTALE LAMPADE		140								
DI CUI HG			104							
DI CUI SAP			28							
DI CUI LED			4							
DI CUI BC			4							
PALI SENZA LAMPADA			6							
ARMATURE APERTE			19							
ARMATURE CHIUSE			121							
ULTIMI 12 MESI			kWh	86612						
CONSUMO TEORICO ANNUO			kWh	84990						

SAN PIETRO MOSEZZO - STATO DI CONSISTENZA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ZONA INDUSTRIALE DI VIA DELL'INDUSTRIA - QUADRO ELETTRICO N° 1 DI VIA FERMI

INDIRIZZO VIA	Q. E.	N° LAMPADA	TIPO	POTENZA	H PALO	TIPO PALO	SBRACCIO	ALIMENTAZIONE	ARMATURA	NOTE
CURIE	1	136	HG	100	8	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
CURIE	1	137	HG	100	8	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
CURIE	1	138	HG	100	8	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
CURIE	1	139	HG	100	8	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO INCLINATO DA SOSTITUIRE
CURIE	1	140	HG	100	8	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO DA RUOTARE
DELL'INDUSTRIA	1	78	SAP	150	10	ACC	NO	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
DELL'INDUSTRIA	1	79	SAP	150	10	ACC	NO	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
DELL'INDUSTRIA	1	80	SAP	150	10	ACC	NO	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
DELL'INDUSTRIA	1	81	HG	150	10	ACC	SI	INT	AP	SOSTEGNO CON RUGGINE PASSANTE DA SOSTITUIRE
DELL'INDUSTRIA	1	82	SAP	150	10	ACC	NO	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
DELL'INDUSTRIA	1	83	HG	150	10	ACC	SI	INT	AP	SOSTEGNO INCLINATO DA SOSTITUIRE
DELL'INDUSTRIA	1	84	SAP	150	10	ACC	NO	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
DELL'INDUSTRIA	1	85	SAP	150	10	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
DELL'INDUSTRIA	1	86	SAP	150	10	ACC	NO	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
DELL'INDUSTRIA	1	87	SAP	150	10	ACC	NO	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
DELL'INDUSTRIA	1	88	SAP	150	10	ACC	NO	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
DELL'INDUSTRIA	1	89	SAP	150	10	ACC	NO	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
DELL'INDUSTRIA	1	90	SAP	150	10	ACC	NO	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
DELL'INDUSTRIA	1	91	ASSENTE	0	10	ACC	NO	INT		SOSTEGNO ACCETTABILE
DELL'INDUSTRIA	1	92	SAP	150	10	ACC	NO	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
DELL'INDUSTRIA	1	93	SAP	150	10	ACC	NO	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
DELL'INDUSTRIA	1	94	SAP	150	10	ACC	NO	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
DELL'INDUSTRIA	1	95	SAP	150	10	ACC	NO	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
DELL'INDUSTRIA	1	96	SAP	150	10	ACC	NO	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
DELL'INDUSTRIA	1	97	SAP	150	10	ACC	NO	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
DELL'INDUSTRIA	1	98	SAP	150	10	ACC	NO	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
DELL'INDUSTRIA	1	99	SAP	150	10	ACC	NO	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
DELL'INDUSTRIA	1	100	SAP	150	10	ACC	NO	INT	CH	SOSTEGNO INCLINATO DA CORREGGERE
DELL'INDUSTRIA	1	101	SAP	150	10	ACC	NO	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
DELL'INDUSTRIA	1	102	SAP	150	10	ACC	NO	INT	CH	SOSTEGNO INCLINATO DA CORREGGERE
DELL'INDUSTRIA	1	103	SAP	150	10	ACC	NO	INT	CH	SOSTEGNO INCLINATO DA CORREGGERE
DELL'INDUSTRIA	1	104	SAP	150	10	ACC	NO	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
DELL'INDUSTRIA	1	105	SAP	150	10	ACC	NO	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
FERMI	1	106	HG	125	9	ACC	SI	INT	AP	SOSTEGNO ACCETTABILE
FERMI	1	107	HG	125	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO INCLINATO DA SOSTITUIRE

INDIRIZZO VIA	Q. E.	N° LAMPADA	TIPO	POTENZA	H PALO	TIPO PALO	SBRACCIO	ALIMENTAZIONE	ARMATURA	NOTE
FERMI	1	108	HG	125	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
FERMI	1	109	ASSENTE	0		ACC				PALO TAGLIATO ALLA BASE DA SOSTITUIRE
FERMI	1	110	BC	30	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
FERMI	1	111	HG	125	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
FERMI	1	112	HG	125	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
FERMI	1	113	HG	125	9	ACC	SI	INT	AP	SOSTEGNO ACCETTABILE
FERMI	1	114	HG	125	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
FERMI	1	115	HG	125	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
FERMI	1	116	HG	125	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
FERMI	1	117	BC	30	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO INCLINATO DA SOSTITUIRE
FERMI	1	118	HG	125	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
FERMI	1	119	HG	125	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
FERMI	1	120	HG	125	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
FERMI	1	121	HG	125	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
FERMI	1	122	HG	125	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
MARCONI	1	123	HG	125	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO INCLINATO DA SOSTITUIRE
MARCONI	1	124	HG	125	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
MARCONI	1	125	HG	125	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
MARCONI	1	126	HG	125	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
MARCONI	1	127	HG	125	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO DA RUOTARE
MARCONI	1	128	HG	125	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
MARCONI	1	129	HG	125	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
MARCONI	1	130	HG	125	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
MARCONI	1	131	HG	125	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO INCLINATO DA SOSTITUIRE
MARELLI	1	141	HG	125	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
MARELLI	1	142	HG	125	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
MARELLI	1	143	HG	125	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
MARELLI	1	144	HG	125	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
MARELLI	1	145	HG	125	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
PASTEUR	1	132	ASSENTE	0	10	ACC	SI	INT		SOSTEGNO ACCETTABILE
PASTEUR	1	133	ASSENTE	0	10	ACC	SI	INT		SOSTEGNO INCLINATO DA SOSTITUIRE
PASTEUR	1	134	ASSENTE	0	10	ACC	SI	INT		SOSTEGNO ACCETTABILE
PASTEUR	1	135	HG	100	10	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
PASTEUR	1	146	ASSENTE	0	9	ACC	SI	INT		SOSTEGNO ACCETTABILE
potenza totale W				8210						
STATO DI CONSISTENZA										
NUMERO TOTALE PALI IN ACCIAIO		69								
DI CUI H 8			5							

INDIRIZZO VIA	Q. E.	N° LAMPADA	TIPO	POTENZA	H PALO	TIPO PALO	SBRACCIO	ALIMENTAZIONE	ARMATURA	NOTE
DI CUI H 9			31							
DI CUI H 10			32							
PALI TAGLIATI			1							
NUMERO TOTALE SBRACCI		43								
NUMERO TOTALE LAMPADE		63								
DI CUI HG			36	57.14%						
DI CUI SAP			25	39.68%						
DI CUI LED			0	0.00%						
DI CUI BC			2	3.17%						
PALI SENZA LAMPADA			6							
ARMATURE APERTE			4							
ARMATURE CHIUSE			59							
ULTIMI 12 MESI			kWh	45904						
CONSUMO TEORICO ANNUO			kWh	44827						

SAN PIETRO MOSEZZO - STATO DI CONSISTENZA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ZONA INDUSTRIALE DI VIA DELL'INDUSTRIA - QUADRO ELETTRICO N° 2 DI VIA GALILEI

INDIRIZZO VIA	Q. E.	N° LAMPADA	TIPO	POTENZA	H PALO	TIPO PALO	SBRACCIO	ALIMENTAZIONE	ARMATURA	NOTE
AGNELLI	2	75	HG	100	8	ACC	SI	INT	AP	SOSTEGNO ACCETTABILE
AGNELLI	2	76	HG	100	8	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
AGNELLI	2	77	HG	100	8	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO INCLINATO DA SOSTITUIRE
BIANDRATE	2	1	HG	100	8	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
BIANDRATE	2	2	HG	100	8	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
BIANDRATE	2	3	HG	100	8	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
BIANDRATE	2	4	HG	100	8	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
BIANDRATE	2	5	HG	100	8	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
BIANDRATE	2	6	HG	100	8	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
BIANDRATE	2	7	HG	100	8	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
BIANDRATE	2	8	HG	100	8	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
BIANDRATE	2	9	HG	100	8	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
BIANDRATE	2	10	HG	100	8	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
BIANDRATE	2	11	HG	100	8	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ARRUGGINITO
BIANDRATE	2	12	HG	100	8	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
GALILEI	2	68	HG	100	10	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
GALILEI	2	69	HG	100	10	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
GALILEI	2	70	LED	49	10	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
GALILEI	2	71	LED	49	10	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
GALILEI	2	72	LED	49	10	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
GALILEI	2	73	LED	49	10	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
GALILEI	2	74	HG	100	10	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
GALVANI	2	29	HG	100	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
GALVANI	2	30	HG	100	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
GALVANI	2	31	HG	100	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
GALVANI	2	32	SAP	100	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
GALVANI	2	33	SAP	100	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
GALVANI	2	34	SAP	100	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
GALVANI	2	35	HG	100	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
GALVANI	2	36	HG	100	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
GALVANI	2	37	HG	100	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
GALVANI	2	38	HG	100	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
MATTEI	2	47	HG	100	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
MATTEI	2	48	BC	30	9	ACC	SI	INT	AP	SOSTEGNO INCLINATO DA SOSTITUIRE

INDIRIZZO VIA	Q. E.	N° LAMPADA	TIPO	POTENZA	H PALO	TIPO PALO	SBRACCIO	ALIMENTAZIONE	ARMATURA	NOTE
MATTEI	2	49	BC	30	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
MATTEI	2	50	HG	100	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
MATTEI	2	51	HG	100	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
MATTEI	2	52	HG	100	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
MATTEI	2	53	HG	100	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
MATTEI	2	54	HG	100	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
MATTEI	2	55	HG	100	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
MATTEI	2	56	HG	100	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
MATTEI	2	57	HG	100	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
MATTEI	2	58	HG	100	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
MATTEI	2	59	HG	100	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
MATTEI	2	60	HG	100	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
MATTEI	2	61	HG	100	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
MATTEI	2	62	HG	100	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO INCLINATO DA SOSTITUIRE
MATTEI	2	63	HG	100	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO INCLINATO DA SOSTITUIRE
MATTEI	2	64	HG	100	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO INCLINATO DA SOSTITUIRE
MATTEI	2	65	HG	100	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO INCLINATO DA SOSTITUIRE
MATTEI	2	66	HG	100	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO INCLINATO DA SOSTITUIRE
MATTEI	2	67	HG	100	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
VALLETTA	2	13	HG	100	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
VALLETTA	2	14	HG	100	9	ACC	SI	INT	AP	SOSTEGNO INCLINATO DA SOSTITUIRE
VALLETTA	2	15	HG	100	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
VALLETTA	2	16	HG	100	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
VALLETTA	2	17	HG	100	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
VALLETTA	2	18	HG	100	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
VALLETTA	2	19	HG	100	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
VALLETTA	2	20	HG	100	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
VALLETTA	2	21	HG	100	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
VALLETTA	2	22	HG	100	9	ACC	SI	INT	AP	SOSTEGNO ACCETTABILE
VALLETTA	2	23	HG	100	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
VALLETTA	2	24	HG	100	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
VALLETTA	2	25	HG	100	9	ACC	SI	INT	AP	SOSTEGNO ACCETTABILE
VALLETTA	2	26	HG	100	9	ACC	SI	INT	CH	SOSTEGNO ACCETTABILE
VALLETTA	2	27	HG	100	9	ACC	SI	INT	AP	SOSTEGNO ACCETTABILE
VALLETTA	2	28	HG	100	9	ACC	SI	INT	AP	SOSTEGNO ACCETTABILE
VOLTA	2	39	HG	100	9	ACC	SI	INT	AP	SOSTEGNO ACCETTABILE
VOLTA	2	40	HG	100	9	ACC	SI	INT	AP	SOSTEGNO ACCETTABILE
VOLTA	2	41	HG	100	9	ACC	SI	INT	AP	SOSTEGNO ACCETTABILE

INDIRIZZO VIA	Q. E.	N° LAMPADA	TIPO	POTENZA	H PALO	TIPO PALO	SBRACCIO	ALIMENTAZIONE	ARMATURA	NOTE
VOLTA	2	42	HG	100	9	ACC	SI	INT	AP	SOSTEGNO ACCETTABILE
VOLTA	2	43	HG	100	9	ACC	SI	INT	AP	SOSTEGNO ACCETTABILE
VOLTA	2	44	HG	100	9	ACC	SI	INT	AP	SOSTEGNO ACCETTABILE
VOLTA	2	45	HG	100	9	ACC	SI	INT	AP	SOSTEGNO ACCETTABILE
VOLTA	2	46	HG	100	9	ACC	SI	INT	AP	SOSTEGNO ACCETTABILE
potenza totale W				7356						
STATO DI CONSISTENZA										
NUMERO TOTALE PALI IN ACCIAIO		77								
DI CUI H 8			15							
DI CUI H 9			55							
DI CUI H 10			7							
NUMERO TOTALE SBRACCI		77								
NUMERO TOTALE LAMPADE		77								
DI CUI HG			68	88.31%						
DI CUI SAP			3	3.90%						
DI CUI LED			4	5.19%						
DI CUI BC			2	2.60%						
PALI SENZA LAMPADA			0							
ARMATURE APERTE			15							
ARMATURE CHIUSE			62							
ULTIMI 12 MESI			kWh	40708						
CONSUMO TEORICO ANNUO			kWh	40164						